



Общество с ограниченной ответственностью «ТЕХНОМЕТР» (ООО «ТЕХНОМЕТР»)

ИНН 7840337394 ОГРН 1069847070754

Юридический адрес: 195027, г. Санкт-Петербург, ул. Магнитогорская,

д. 11, литер А, пом. 1Н, 2Н, 3Н, офис 719А.

Тел: (812) 329-05-35 E-mail: [info@technometr.ru](mailto:info@technometr.ru)

Испытательная лаборатория ООО «ТЕХНОМЕТР»

195027, РОССИЯ г. Санкт-Петербург,

ул. Магнитогорская, д. 11, литер А, пом. 1Н, 2Н, 3Н, офис 719А



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель, руководителя ИЛ ООО «ТЕХНОМЕТР»

А.И. Серогодский

«03» февраля 2023 г.

## ПРОТОКОЛ № 14/23-12

### результатов измерений освещенности

Наименование заказчика	ООО «Пансионат Счастье»		
Юридический адрес:	197373, г. Санкт-Петербург, вн.тер. г. Муниципальный Округ Коломяги, ул. Верхне-Каменская, д. 7, к. 1, стр. 1, кв. 1.		
Контактный телефон:	+7-921-189-02-76		
Место проведения измерений:	ООО «Пансионат Счастье», г. Санкт-Петербург, пос. Александровская, СНТ Рехолово, уч. 386		
Цель измерений:	Производственный контроль		
Дата и время проведения измерений:	03.02.2023		
Условия окружающей среды:	Температура – 22,2-23,3° С, давление - 756 мм рт. ст., влажность – 50-52%, скорость движения воздуха – 0,1-0,2м/с.		
Характеристика объекта, условия проведения измерений:	Пансионат для пожилых людей. Искусственное освещение представлено потолочными светильниками. На момент проведения измерений в рабочем состоянии находилось 100% установленных ламп, рассеиватели света в наличии. Напряжение в электрической сети до и после измерений освещенности 220-222 В.		
Применяемый метод (ы):	Наименование	Заводской №	
Средства измерений:	Прибор комбинированный "еЛайт" исп. 4 (еЛайт04) в составе: еЛайт04 и блок отображения информации БОИ-02	02666-19	Свидетельство о поверке № С-ДИЭ/14-04-2021/57630877, действительно до 13.04.2023
	Розетки измерительные металлические EX10/5, КТЗ	066	Свидетельство о поверке № С-АЦМ/11-10-2022/192328878, действительно до 10.10.2023
Дата выдачи протокола: (указывается при выдаче на бумажном носителе)	Измеритель параметров микроклимата «МЕТЕОСКОП-М»	370719	Свидетельство № С-А/08-04-2021/55536249, действительно до 07.04.2023 г.

Результаты измерений освещенности:

№ п/п	Наименование рабочего места, место проведения измерений	Плоскость измерения (горизонтальная, вертикальная, наклонная) - высота от пола, м	Характеристика освещенности, тип ламп	Освещенность, лк						КЕО Ен (%) Факт./ Норм.	Пульсация освещенности	
				Измеренная			Нормируемая				Факт.	Норм.
				Комбинированное освещение		Общее освещение	Комбинированное освещение		Общее освещение			
				Всего	От общего		Всего	От общего			Всего	От общего
5	6	7	8	9	10	11	12	13				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Ресепшн, - р. м. администратора	Г-0,8	Светодиодные лампы	-	-	335±15	-	-	300	-	-	-
2.	Буфет, - р. м. буфетчика	Г-0,8	Светодиодные лампы	-	-	350±16	-	-	300	-	-	-
3.	Общий зал 1 этаж, - в центре помещения	Г-0,0	Светодиодные лампы	-	-	180±8	-	-	150	-	-	-
4.	Жилая комната № 1, - в центре помещения	Г-0,0	Светодиодные лампы	-	-	205±9	-	-	150	-	-	-
5.	Жилая комната № 2, - в центре помещения	Г-0,0	Светодиодные лампы	-	-	195±9	-	-	150	-	-	-
6.	Жилая комната № 3, - в центре помещения	Г-0,0	Светодиодные лампы	-	-	190±9	-	-	150	-	-	-
7.	Жилая комната № 4, - в центре помещения	Г-0,0	Светодиодные лампы	-	-	185±8	-	-	150	-	-	-
8.	Жилая комната № 5, - в центре помещения	Г-0,0	Светодиодные лампы	-	-	200±9	-	-	150	-	-	-
9.	Жилая комната № 6, - в центре помещения	Г-0,0	Светодиодные лампы	-	-	180±8	-	-	150	-	-	-
10.	Жилая комната № 7, - в центре помещения	Г-0,0	Светодиодные лампы	-	-	195±9	-	-	150	-	-	-

Примечание: Нормативные значения приведены справочно, согласно СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Измерения проводил:	Специалист ИЛ ООО «ТЕХНОМЕТР»		/ Н.А. Горохова /
---------------------	-------------------------------	---	-------------------

Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания.  
 Любые исправления или дополнения оформляются отдельным протоколом.  
 Частичное копирование протоколов запрещено без согласия ООО «ТЕХНОМЕТР».  
 Конец протокола.