



Общество с ограниченной ответственностью «ТЕХНОМЕТР» (ООО «ТЕХНОМЕТР») (ИНН 7840337394 ОГРН 1069847070754)
Юридический адрес: 195027, г. Санкт-Петербург, ул. Магнитогорская, д. 11, литера А, пом. 1Н, 2Н, 3Н, офис 719А.
Тел: (812) 329-05-35 E-mail: info@technometr.ru

Испытательная лаборатория ООО «ТЕХНОМЕТР»
195027, РОССИЯ г. Санкт-Петербург,
ул. Магнитогорская, д. 11, литера А, пом. 1Н, 2Н, 3Н, офис 719А

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя ИЛ ООО «ТЕХНОМЕТР»
А.И. Серогодский



ПРОТОКОЛ № 15/23-11

результатов измерений параметров микроклимата

Наименование заказчика	ООО «Пансионат Счастье»	
Юридический адрес:	197373, г. Санкт-Петербург, вн.тер. г. Муниципальный Округ Коломяги, ул. Верхне-Каменская, д. 7, к. 1, стр. 1, кв. 1.	
Контактный телефон:	+7-921-189-02-76	
Место проведения измерений:	ООО «Пансионат Счастье», г. Санкт-Петербург, пос. Александровская, СНТ Рехолово, уч. 386	
Цель измерений:	Производственный контроль	
Дата и время проведения измерений:	03.02.2023	
Условия окружающей среды:	Период года – холодный, Метеоусловия: Температура – -4° С, давление - 756 мм рт. ст., влажность – 87%, скорость движения воздуха – 2м/с.	
Характеристика объекта, условия проведения измерений:	Пансионат для пожилых людей. Измерения проводились при закрытых окнах, дверях, при включенной системе отопления. Вентиляция помещений - естественная.	
Применяемый метод (ы):	- МУК 4.3.2756-10 «Методические указания по измерению и оценке микроклимата производственных помещений», - ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях».	
Средства измерений:	Наименование	Заводской №
	Измеритель параметров микроклимата «МЕТЕОСКОП-М»	370719
Дата выдачи протокола: (указывается при выдаче на бумажном носителе)	Сведения о поверке	Свидетельство № С-А/08-04-2021/55536249 Действительно до 07.04.2023г
	Средства измерительные металлические EX10/5, КТЗ	066
		Свидетельство о поверке № С-АЦМ/11-10-2022/192328878, действительно до 10.10.2023

Результаты измерений параметров микроклимата:

№ п/п	Наименование рабочего места, место проведения измерений	Категория работ	Измеренные				Нормируемые		
			Измерения проводились на уровне: 0,1; 0,6; 1,7м; при работе сидя - 0,1 и 1,0 м; при работе стоя - 0,1 и 1,5 м				Допустимые значения		
			Температура, °С	Относительная влажность, %	Скорость движения, м/с	Температура, °С	Относительная влажность, %	Скорость движения, м/с	
4	5	6	7	8	9				
1.	Ресепшн, - р. м. администратора	Ia	22,3 22,2	51	0,1 0,1	20-25	15-75	≤0,1/≤0,1	
2.	Буфет, - р. м. буфетчика	IIa	22,5 22,4	52	0,2 0,2	17-23	15-75	≤0,1/≤0,3	
3.	Общий зал 1 этаж, - в центре помещения	-	22,6/22,7/22,7	51/51/51	0,1/0,1/0,1	18-24	≤60	≤0,2	
4.	Жилая комната № 1, - в центре помещения	-	22,5/22,6/22,6	51/51/51	0,1/0,1/0,1	18-24	≤60	≤0,2	
5.	Жилая комната № 2, - в центре помещения	-	22,8/22,9/22,9	51/51/51	0,1/0,1/0,1	18-24	≤60	≤0,2	
6.	Жилая комната № 3, - в центре помещения	-	23,2/23,3/23,3	50/50/50	0,1/0,1/0,1	18-24	≤60	≤0,2	
7.	Жилая комната № 4, - в центре помещения	-	23,1/23,2/23,2	50/50/50	0,1/0,1/0,1	18-24	≤60	≤0,2	
8.	Жилая комната № 5, - в центре помещения	-	22,8/22,9/22,9	50/50/50	0,1/0,1/0,1	18-24	≤60	≤0,2	
9.	Жилая комната № 6, - в центре помещения	-	23,0/23,1/23,1	50/50/50	0,1/0,1/0,1	18-24	≤60	≤0,2	
10.	Жилая комната № 7, - в центре помещения	-	22,7/22,8/22,8	51/51/51	0,1/0,1/0,1	18-24	≤60	≤0,2	

Примечание: измерения показателей микроклимата проводились не менее 3 раз в смену (в начале, середине и в конце).

Нормативные значения приведены справочно согласно СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Измерения проводил:

Специалист ИЛ ООО «ТЕХНОМЕТР»

/ Н.А. Горохова /

Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания.

Любые исправления или дополнения оформляются отдельным протоколом.

Частичное копирование протоколов запрещено без согласия ООО «ТЕХНОМЕТР».

Конец протокола.